

2.1 Ресурс сигнализатора до первого среднего ремонта – 000 ч в течение срока службы 10 лет, в том числе срок хранения 6 месяцев в упаковке изготовителя в складских помещениях.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

2.6 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления.

2.8 В гарантийный ремонт сигнализатор принимается вместе с руководством по эксплуатации и действующим протоколом (свидетельством) о поверке.

2.10 Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

- истек гарантийный срок эксплуатации;

– повреждены или отсутствуют заводские пломбы или пломбы сервисного центра;

– сигнализатор поврежден умышленными или ошибочными действиями владельца;

– произведен ремонт или внесены конструктивные изменения неуполномоченными лицами;

– воздействие на сигнализатор стихийного бедствия (пожар, наводнение, молния и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля изготовителя и продавца.

Сигнализатор не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы.

Утилизация заключается в приведении сигнализатора в состояние, исключающее возможность его повторного использования по назначению, с уничтожением индивидуальных контрольных знаков.

В случае невозможности утилизации на месте, необходимо обратиться в специализированную организацию

Гарантийный талон Заполняется торговой организацией	
Изделие	Сигнализатор загазованности СЗ-1-ИГТ
Заводской номер	_____
Дата продажи	« ____ » _____ 20 ____ г.
Наименование и адрес продавца	_____ _____ _____ _____ _____
М.П.	

линия отреза

Отрывной талон № 2 на гарантийный ремонт	
Изделие	Сигнализатор загазованности СЗ-1-ИГТ
Зав.номер	_____
Дата продажи	« ____ » _____ 20 ____ г.
Наимено- вание и адрес продавца	_____ _____ _____ _____ _____
М.П.	

линия отреза

Отрывной талон № 1 на гарантийный ремонт	
Изделие	Сигнализатор загазованности СЗ-1-ИГТ
Зав.номер	_____
Дата продажи	« ____ » _____ 20 ____ г.
Наимено- вание и адрес продавца	_____ _____ _____ _____ _____
М.П.	

Сведения об установке изделия

Заполняется монтажной организацией

Наименование монтажной организации

М.П.

Номер лицензии (свидетельства)

Дата установки

« » 20 г.

Фамилия и подпись исполнителя

Талон № 2

Причина обращения

Произведенный ремонт

Дата поступления в ремонт

Дата окончания ремонта

ФИО и подпись исполнителя

М.П.

Подпись владельца изделия, подтверждающего ремонт

линия отреза

Талон № 1

Причина обращения

Произведенный ремонт

Дата поступления в ремонт

Дата окончания ремонта

ФИО и подпись исполнителя

М.П.

Подпись владельца изделия, подтверждающего ремонт

Заполняется сервисным центром

Наименование, обозначение	Кол	Прим.
Сигнализатор СЗ-1-1ГТ ЯБКЮ.421453.019	1	
Паспорт ЯБКЮ.421453.019 ПС	1	
Руководство по эксплуатации ЯБКЮ.421453.019 РЭ		при поставке сигнализатора в составе систем САК-МК не вкладывается
Резистор * С2-33-0,25-10кОм-20% ОЖ0.467.093 ТУ	1	Имитатор клапана (с вилкой ТР6Р6С)
Насадка для подачи ПГС* ЯБКЮ.302661.001	1	по заказу
Тара ЯБКЮ.323150.001	1	(к-т)
Примечание – *Для проведения калибровки и поверки.		

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1-1ГТ упакован согласно требованиям ТУ 4215-001-96941919-2007.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

дата

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1-1ГТ, заводской № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ТУ 4215-001-96941919-2007 и признан годным для эксплуатации.

Сотрудник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

дата

М.П.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1-1ГТ прошел первичную поверку.

Поверитель

личная подпись

расшифровка подписи

дата

М.П.

СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ
ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ СЗ-1-1ГТ

Паспорт

ЯБКЮ.421453.019 ПС

PG

AB48

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.31.062.A №29065 от 20.09.2007 г. Выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии России. Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 35781-07. Действителен до 01.10.2012 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.AB48.H02274, выданный ОС «МежРегионЭксперт». Срок действия сертификата с 17.12.2010 г. по 16.12.2013 г.

Разрешение на применение № РРС 00-31091 от 11.09.2008 г., выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору России. Срок действия разрешения до 11.09.2013 г.

Основные технические характеристики сигнализатора приведены в таблице 1

Наименование параметра или характеристики	Значение
Порог срабатывания (для поверочного компонента – метана по ГОСТ 51330.19-99, % НКПР	10±5
Время срабатывания, с, не более	15
Время установления рабочего режима, мин	5
Тип выходного сигнала управления клапаном Амплитуда, В/ ток (пиковое значение), А Длительность/период следования, сек.	импульс 37±5 / 9 0,4/4
Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В	220 +22 -33
Потребляемая мощность, ВА, не более	6
Габаритные размеры, мм, не более:	120x75x45
Масса, кг, не более	0,5